

久留米工業高等専門学校主要旧耐震建物耐震診断一覧

棟名称	建築面積	建築年	構造	地上階	建物面積計	階・方向	IS値	保有水平耐力に係る指標
機械・材料工学科棟	718	1963	R	4	2623	4X	0.72	2.5
機械・材料工学科棟	0	1966	R	1	49	4X	0.72	2.5
機械・材料工学科棟	0	2003	R	1	19		0	0
材料生化実験室	288	1963	R	1	108	1Y	2.62	4.58
材料生化実験室	0	1964	R	1	144	1Y	2.62	4.58
材料生化実験室	0	1963	R	1	36	1Y	2.62	4.58
機械電気合併教室	370	1963	R	1	122	1Y	2.15	2.25
機械電気合併教室	0	1965	R	1	162	1Y	2.15	2.25
機械電気合併教室	0	2003	R	1	86		0	0
電気電子・制御情報工学科棟	704	1964	R	1	40	4X	0.72	2.59
電気電子・制御情報工学科棟	0	1964	R	4	1232	4X	0.72	2.59
電気電子・制御情報工学科棟	0	1965	R	4	1391	4X	0.72	2.59
電気電子・制御情報工学科棟	0	2001	S	4	57		0	0
学生部室(旧食堂)	612	1962	S	1	417	1X	0.94	1.79
学生部室(旧食堂)	0	1965	S	1	195	1X	0.94	1.79
寄宿舍	1122	1967	R	4	2992	1Y	0.73	0.3
寄宿舍	0	1973	S	1	10	1Y	0.73	0.3
一般教室棟	476	1968	R	3	1437	3X	0.89	1
文科・理科棟	548	1968	R	1	32	3X	0.73	1
文科・理科棟	0	1968	R	3	1484	3X	0.73	1
文科・理科棟	0	2001	S	3	43		0	0
一般共通棟	249	1968	R	2	233	1X	0.77	0.78
一般共通棟	0	1968	R	2	186	1X	0.77	0.78
管理棟	584	1969	R	2	157	1X	0.67	0.67
管理棟	0	1969	R	2	989	1X	0.67	0.67
体育館	1121	1983	S	1	108	1Y	1.03	2.16
体育館	0	1970	S	1	1013	1Y	1.03	2.16
武道場	150	1970	R	2	300	2X	0.5	0.22
武道場	0	1970	R	2	150	2X	0.5	0.22
福利施設	541	1970	S	1	182	1X	1	1
福利施設	0	2001	S	1	337	1X	1	1
図書館	845	1970	R	2	1702	1X	0.71	0.71
機械電気実験実習棟	825	1971	R	2	970	2X	0.73	0.58
機械電気実験実習棟	0	1971	S	1	60	2X	0.73	0.58
機械電気実験実習棟	0	1972	S	1	32	2X	0.73	0.58
機械工作工場	739	1971	R	1	730	1X	0.97	0.98
機械工作工場	0	1975	R	1	9	1X	0.97	0.98
生物応用化学北別館	138	1971	R	1	138	1X	0.97	0.97
合宿研修所	115	1971	R	2	223	1X	1.01	1.27
機械実験室棟	361	1972	R	2	601	1X	1.08	1.09
情報処理センター	300	1973	R	1	300	1X	1.37	1.4
高電圧実験室	149	1973	R	1	119	1X	1.21	0.81
高電圧実験室	0	1975	R	1	30	1X	1.21	0.81
水力実験室	175	1974	R	2	264	1X	1.23	1.24
総合試作技術教育センター	438	1976	R	1	198	1X	1.37	1.39
総合試作技術教育センター	0	1979	R	1	240	1X	1.37	1.39
材料実習棟	270	1978	R	2	405	1X	1.69	1.7
弓道場	168	1980	S	1	168	1X	0.52	1.61
制御教室棟	221	1980	R	3	663	1X	0.82	0.82

旧耐震建物とはS56年以前に建築された建物

文部科学省における構造耐震指標(1S)の基準は0.7以上とする